

MPA Braunschweig, Beethovenstr. 52, 38106 Braunschweig

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

0761 – CPR – 0835

In Übereinstimmung mit der Verordnung 305/2011/EU des Europäischen Parlaments und des Rats vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung / CPR) gilt dieses Zertifikat für das/die Bauprodukte

Feuer- und Rauchschutztore, ausgeführt in Form eines isolierten Abschlusses als Rolltor Typ ‚AQUISO-II‘

erzeugt von oder für

Jansen Tore GmbH & Co. KG
Am Wattberg 51
26903 Surwold

am Herstellungsort

Surwold.

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, beschrieben im Anhang ZA der Norm

EN 16034:2014 i.V.m. EN 13241:2003+A2:2016

unter System 1 für die Leistung, die in diesem Zertifikat angegeben ist, eingehalten werden und dass die werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller durchgeführt wird, um

die Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes


sicherzustellen.

Dieses Zertifikat enthält eine Anlage mit einer Seite. Es wurde erstmals am 15.01.2020 ausgestellt und gilt längstens bis zum 14.01.2025, solange weder die harmonisierte Spezifikation, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Produktionsbedingungen im Werk wesentlich geändert werden oder die Produktzertifizierungsstelle die Gültigkeit des Zertifikats aussetzt oder es zurückzieht.

Braunschweig, den 20.07.2020

Z-3/1427/17




.....
Dr.-Ing. W. Hinrichs
Leiter der Zertifizierungsstelle

Vorgesehene Verwendung und wesentliche Eigenschaften des Rolltors Typ ‚AQUISO-II‘

Verwendung zur Raumaufteilung in Brand- und/oder Rauchabschnitten und/oder in Rettungswegen und/oder in Thekenabschlüssen

R	E	I	W		t	t	-	M	C	S	IncSlow	sn	ef	r
	x	x	x				-		x	x				

E 15 / E 20 / E 30
EI₁ 15 / EI₁ 20 / EI₁ 30
EI₂ 15 / EI₂ 20 / EI₂ 30
EW 20 / EW 30
C / C0 / C1 / C2
S_a / S₂₀₀