CERTIFICATE · CERTIFICATE · CERTIFIKAT · ZERTIFIKAT · CERTIFICATE · CERTIFICATE · CERTIFIKAT · ZERTIFIKAT · CERTIFICATE · CERTIFICATE · CERTIFIKAT · ZERT

iBMB MPA TU BRAUNSCHWEIG
Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz | Materialprüfanstalt für das Bauwesen

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

0761-CPR-0830

Z-3/1427/17 (Vereinbarungsnummer)

In Übereinstimmung mit der Verordnung 305/2011/EU des Europäischen Parlaments und des Rats vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung / CPR) gilt dieses Zertifikat für das

Bauprodukt

Feuer- und Rauchschutztore, ausgeführt als Stahlschiebetor bzw. Stahlhubtor Typ "ORPHEUS-II" bzw. "APOLLO-II"

hergestellt von oder für

Jansen Tore GmbH & Co. KG
Am Wattberg 51
26903 Surwold

am Produktionsstandort

Surwold.

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, beschrieben im Anhang ZA der Norm

EN 16034:2014 i.V.m. EN 13241:2003+A2:2016

unter System 1 für die Leistung, die in diesem Zertifikat angegeben ist, eingehalten werden und dass die werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller durchgeführt wird, um

die Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes

sicherzustellen.

Dieses Zertifikat enthält einen Anhang mit drei Seiten. Es wurde erstmals am 15.01.2020 ausgestellt. Die Gültigkeit beginnt am 22.03.2023 und gilt längstens bis zum 14.01.2025, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methode noch die Produktionsbedingungen im Werk wesentlich geändert werden oder die Produktzertifizierungsstelle die Gültigkeit des Zertifikats aussetzt oder es zurückzieht.

Braunschweig, 22.03.2023

Materialprüfanstalt f. d. Bauwesen MPA BS 6 Braunschweig

signiert/signed
Dr. Lehmberg, Sven
22.03.2023
16:45:48 +01

Dr.-Ing. Sven Lehmberg
(Leiter der Zertifizierungsstelle)

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11267-01-00

iBMB MPA TU BRAUNSCHWEIG

Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz | Materialprüfanstalt für das Bauwesen

Vorgesehene Verwendung und wesentliche Eigenschaften nach EN 13501-2:2016 des Stahlschiebetor bzw. Stahlhubtor Typ "ORPHEUS-II" bzw. "APOLLO-II"

Bei Raumaufteilung in Brand- und/oder Rauchabschnitte

und/oder in Rettungswegen

Verwendung einflügeliges, einteiliges Schiebetor „ORPHEUS-II“:

R	E	I	W		tt	-	M	C	S	IncSlow	sn	ef	r
	x	x	x			-		x	x				

E 15 / E 20 / **E 30**
EI_1 15 / EI_1 20 / **EI_1 30**
EI_2 15 / EI_2 20 / **EI_2 30**
EW 20 / **EW 30**
C / C0 / C1 / **C2**
S_a / S_{200}

Verwendung einflügeliges, dreiteiliges Teleskopschiebetor „ORPHEUS-II“:

R	E	I	W		tt	-	M	C	S	IncSlow	sn	ef	r
	x	x	x			-		x	x				

E 15 / E 20 / **E 30**
EI_1 15
EI_2 15 / EI_2 20 / **EI_2 30**
EW 20 / **EW 30**
C / C0 / C1 / **C2**
S_a / S_{200}

ZERTIFIKAT · CERTIFICATE · ZERTIFIKAT · CERTIFICATE · ZERTIFIKAT · CERTIFICATE · ZERTIFIKAT · CERTIFICATE · ZERT

iBMB MPA TU BRAUNSCHWEIG
Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
Materialprüfanstalt für das Bauwesen

Verwendung zweiflügeliges, einteiliges Schiebetor „ORPHEUS-II“:

R	E	I	W		tt	-	M	C	S	IncSlow	sn	ef	r
	x	x	x			-		x	x				

E 15 / E 20 / **E 30**
EI_1 15 / EI_1 20 / **EI_1 30**
EI_2 15 / EI_2 20 / **EI_2 30**
EW 20 / **EW 30**
C / C0 / C1 / **C2**
S_a / S_{200}

Verwendung zweiflügeliges, dreiteiliges Teleskopschiebetor „ORPHEUS-II“:

R	E	I	W		tt	-	M	C	S	IncSlow	sn	ef	r
	x	x	x			-		x	x				

E 15 / E 20 / **E 30**
EI_1 15
EI_2 15 / EI_2 20 / **EI_2 30**
EW 20 / **EW 30**
C / C0 / C1 / **C2**
S_a

Verwendung einflügeliges, einteiliges Hubtor „APOLLO-II“:

R	E	I	W		tt	-	M	C	S	IncSlow	sn	ef	r
	x	x	x			-		x	x				

E 15 / E 20 / **E 30**
EI_1 15 / EI_1 20 / **EI_1 30**
EI_2 15 / EI_2 20 / **EI_2 30**
EW 20 / **EW 30**
C / C0 / C1 / **C2**
S_a / S_{200}

IFIKAT · CERTIFICATE · ZERTIFIKAT · CERTIFICATE · ZERTIFIKAT · CERTIFICATE · ZERTIFIKAT · CERTIFICATE · ZERT

iBMB MPA TU BRAUNSCHWEIG
Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz | Materialprüfanstalt für das Bauwesen

Verwendung einflügelige Schlupftür:

R	E	I	W		tt	-	M	C	S	IncSlow	sn	ef	r
	x	x	x			-		x	x				

E 15 / E 20 / **E 30**
EI_1 15 / EI_1 20 / **EI_1 30**
EI_2 15 / EI_2 20 / **EI_2 30**
EW 20 / **EW 30**
C / C0 / C1 / C2 / C3 / C4 / **C5**
S_a / S_{200}

Grundlage:

Klassifizierungsbericht Nr. K-2202/073/19 vom 03.02.2023

---------- **Ende des Zertifikats der Leistungsbeständigkeit** ----------

CERTIFICATE · ZERTIFIKAT · CERTIFICATE · ZERTIFIKAT · CERTIFICATE · ZERTIFIKAT · CERTIFICATE · ZERTIFIKAT · CERTIFICATE · ZERT